


# KONTROLLPLAN för liten tillbyggnad av enbostadshus

E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten)

S - (Namngiven Sakkunnig om så krävs, för aktuell kontrollpunkt)



BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)

AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning)

Andra tekniska handlingar

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Anmärkning
<b>Marken</b> Att tillräcklig marklutning erhålls, ut från tillbyggnaden	E	Vattenpass	BBR 6:5321	OK.(datum)	-	-
<b>Grundkonstruktion</b> Att rätt fyllningsmaterial används vid packning	E	Visuellt	Beställningssedel	OK.(datum)		
Att materialet är isfritt och fritt från organiskt material.	E	Visuellt	-	OK.(datum)		
Att markisoleringens placering är i rätt nivå och utan skador	E	Visuellt	K-ritning	OK.(datum)		
Att rör i plattan är rätt placerade innan gjutning genomförs	E	Fysisk mätning	VVS-ritning	OK.(datum)		
Att RF (ånghalt) i betong före mattläggning understiger < 85%	S	Ett prov till lab	AMA YSC.1/BBR 6:51	INTE ok(datum)	Uttorkning med avfuktare	OK efter åtgärd
<b>Stomme</b> Att byggfukt i stommaterialet torkas ut innan det byggs in.	E	Fuktkvotmätare	BBR 6:52	OK.(datum)		
<b>Installationer...</b>	...	...	...	...	...	
<b>Tillgänglighet...</b>	...	...	...	...	...	
<b>Brandskydd...</b>	...	...	...	...	...	
<b>M.m.</b>	...					

Signering av kontrollplanen ska finnas med någonstans i dokumentet. Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Se våra andra exempel på kontrollplaner som visar hur en verifiering kan vara utformad i kontrollplanen.