

KONTROLLPLAN - installation av eldstad samt skorsten

F - namngiven fastighetsägare

E - namngiven entreprenör som utför momentet

Byggherre (F)
Fast.beteckning
Adress
Postnr & Ort
Entreprenör (E)

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat G=godkänt,	Datum och signatur	Ev. notering
Startbesked	F	Dokument granskning	Inlämnad anmälan			
Eldstad,- avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Mätning	Eldstadens CE-märkning alt. byggproduktcertifikat			
Rök-och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Mätning	Skorstenstillverkarens angivna avstånd mellan skorsten och brännbar byggnadsdel			
Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd	E	Byggnadsteknisk bedömning	BBR 5:4222			
Eldstadsplan, utformning	E	Mätning	BBR 5:4223			
Temperaturklassning, överensstämmelse eldstad samt skorsten	E	Dokument granskning	Angivna temperaturklasser för eldstad samt för skorsten			
Kontroll av skorstenshöjd	E	Mätning	Monteringsanvisning skorstenstillverkaren BBR 6:743			
Röckanal-tvärsnitt	E	Dokument granskning	Eldstadstillverkarens anvisning alt BBR 5:4251			
Röckanal egenskaper/material lämplighet till nämnda eldstad	E	Kontroll	CE-märkning			
Röckanalens täthet	E	Röktrycksprovning	BBR 5:4256			
Röckanal/eldstad funktionsprovning	E	Proveldning	Tillverkarens eldningsinstruktion			
Rensning och inspektion	E	Provensning/visuell kontroll	BBR 5:428			
Takskyddsanordningar	E	Kontroll	BBR 8:24, taksäkerhet			

Underskrift. Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

Byggherre/Fastighetsägare (F)