

# KONTROLLPLAN - installation av skorsten

F - namngiven fastighetsägare

E - namngiven entreprenör som utför momentet

<b>Byggherre (F)</b>
<b>Fast.beteckning</b>
<b>Adress</b>
<b>Postnr &amp; Ort</b>
<b>Entreprenör (E)</b>

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat G=godkänt,	Datum och signatur	Ev. notering
Startbesked	F	Dokument granskning	Inlämnad anmälan			
Rök-och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	E	Mätning	Skorstenstillverkarens angivna avstånd mellan skorsten och brännbar byggnadsdel			
Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd	E	Byggnadsteknisk bedömning	BBR 5:4222			
Kontroll av skorstenshöjd	E	Mätning	Monteringsanvisning skorstenstillverkaren BBR 6:743			
Rökkanal egenskaper/material	E	Kontroll	CE-märkning			
Rökkanalens täthet	E	Röktrycksprovning	BBR 5:4256			
Rensning och inspektion	E	Provensning/visuell kontroll	BBR 5:428			
Takskyddsanordningar	E	Kontroll	BBR 8:24, taksäkerhet			

**Underskrift.** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts.

Byggherre/Fastighetsägare (F)

